

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-53: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Erottaminen, kytkentä ja ohjaus

Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Isolation, switching and control

Korjaus sivulle 44:

Virhe kappaletekstissä kohdassa 536.4.1.2.2:

Kuormituksen puoleisen laitteen maksimitoiminta-ajan pitää kaikilla ylikuormitusvirran arvoilla olla pienempi kuin katkaisijan sietorajavirta.

Korjaus:

Kuormituksen puoleisen laitteen maksimitoiminta-ajan pitää olla kaikilla ylikuormitusvirran arvoilla pienempi kuin **aika, jolla syötön puoleinen katkaisija ei laukea.**